

Pytania dotyczące Przetargu podlegającego ustawie NK.3411/2-1/14 Budowa placu rekreacji ruchowej przy zbiegu ulic Kościuszki i Alei Jana Pawła II w Radomsku

1. Czy schody mają posiadać podstopnie betonowe? Jeśli tak z jakiego prefabrykatu powinny być one wykonane?

Tak. Schody powinny posiadać podstopnie. Zgodnie z Planem funkcjonalno – użytkowym podstopnie powinny zostać wykonane przy użyciu galanterii dostępnej na rynku np. bloczek trep decor. Proponowany wymiar podstopnia to 40x20x14 cm.

2. Ile ziemi należy dostarczyć w celu wyrównania terenu?

Przewidujemy, iż do wyrównania terenu niezbędne będzie nawiezenie od 10 m³ do 20 m³ ziemi.